



Здание для проживания  
отдыха  
нежилое/никто не живет  
В здании ведется бизнес-деятельность  
(внесите важнейшую информацию в поле для  
дополнительной информации)

Адрес объекта недвижимости  
Почтовый индекс  
Почтовое отделение  
Номер телефона  
Адрес электронной почты

Страница рук-ва	Проверяемый пункт или вопрос	Исправить	В порядке/ исправлено	Не касается здания
2-3	В здании имеется как минимум один правильно расположенный пожарный извещатель на каждые 60 м <sup>2</sup> , каждого этажа.			
2	Пожарные извещатели регулярно проверяются, батарейки заменяются в случае необходимости, а устаревшие извещатели заменяются			
4-6	Электрооборудование используется по инструкции и безопасно			
6	В сауне соблюдаются правила пожарной безопасности			
9	С каждого этажа здания можно безопасно эвакуироваться			
9	Имеющиеся на путях эвакуации двери и окна простооткрываются и оснащены стационарными ручками для открывания			
10	К расположенному на крыше оборудованию и дымовой трубе имеется безопасный и легкий доступ			
11	Используемые печи и дымоходы прочищены			
11	Безопасные материалы от печи до горючих материалов соблюдены			
12	Легковоспламеняющиеся жидкости и газы хранятся по правилам			
12	Подземные резервуары нефтепродуктов в районе подземных вод своевременно проверены			
12	Контейнеры и навесы для мусора достаточно далеко от зданий или правильно выделены в противопожарный отсек			
12	Легковоспламеняющиеся материалы не хранятся в непосредственной близости от здания			
13	Адрес на объекте недвижимости указан достаточно большими символами и виден с дороги даже в темноте			
13	Отсек котельной герметичен (противопожарная дверь, проходы)			

**Добровольное улучшение безопасности**

В порядке

2-3	Пожарный извещатель есть в каждой спальне а также на пути наружу
7	Проведена подготовка к экстренным ситуациям и в доме есть достаточный запас
8	В здании имеется первичный пожарный инвентарь (кошма и / или ручной огнетушитель)

**Дополнительная информация:** (например, график исправления обнаруженных дефектов)

Замеченные во время самопроверки недочеты будут исправлены до (ддммгг)

Дополнительная информация на другом листе

*Заполняет служба спасения*

Бланк рассмотрен

Дата

Служба спасения

Отдельная инспекция

требуется

не требуется

Предоставленная мною информация верна:

Подпись и расшифровка имени