



Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pientalon paloturvallisuuden itsearviolomake

Rakennus on
asuinkäytössä
vapaa-ajan asuntona
asumaton/tyhjillään
rakennuksessa yritystoimintaa
(täytä tarkemmat tiedot lisätietoja kenttään)

Kiinteistön osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin
Sähköposti

Oppaan sivu	Tarkistettava kohta tai asia	Korjattava	Kunnossa /korjattu	Ei koske rakennusta
2-3	Rakennuksessa on vähintään yksi oikein sijoitettu palovaroitin jokaista kerroksen alkavaa 60m ² kohden			
2	Palovaroittimet testataan säännöllisesti, paristo vaihdetaan tarvittaessa ja vanhentuneet palovaroittimet uusitaan			
4-6	Sähkölaitteita käytetään ohjeiden mukaan ja turvallisesti			
6	Saunaa käytetään paloturvallisesti			
9	Rakennuksen jokaisesta asuinkerroksesta pääsee poistumaan turvallisesti			
9	Varateinä käytettävät ovet ja ikkunat ovat helposti avattavissa ja ne on varustettu kiinteillä avauskahvoilla			
10	Katolla sijaitseville laitteille ja savupiipulle on turvallinen ja helppo kulku			
11	Käytössä olevat tulisijat ja savuhormit on nuohottu			
11	Tulisijan suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin on kunnossa			
12	Palavat nesteet ja kaasut säilytetään määräysten mukaisesti			
12	Pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettu määräajassa			
12	Jäteastiat ja -katokset ovat riittävän etäällä rakennuksista tai asianmukaisesti palo-osastoitu			
12	Helposti syttyvää materiaalia ei säilytetä rakennuksen välittömässä läheisyydessä			
13	Kiinteistön osoitemerkintä on riittävän suuri ja näkyvä tielle myös pimeässä			
13	Kattihuoneen palo-osastointi on tiivis (palo-ovi, läpiviennit)			

Vapaaehtoinen turvallisuuden parantaminen

Kunnossa

- | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 2-3 | Palovaroitin on jokaisessa makuuhuoneessa sekä ulos johtavalla reitillä |
| 7 | Häiriötilanteisiin on varauduttu ja pidetään yllä riittävää kotivaraa |
| 8 | Rakennuksessa on alkusammutuskalustoa (sammutuspeite ja/tai käsisammutin) |

Lisätietoja esim. tarkennuksia havaituista puutteista

Itsearvioinnissa havaitut puutteet korjataan (ppkkvv)

mennessä.

Lisätietoja erillisenä liitteenä

Pelastusviranomaisen täyttää

Lomake käsitelty

Päivämäärä

Pelastus-
viranomaisen

Palotarkastus

tulee suorittaa

ei suoriteta

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi

Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimen selvennys