

Poistumisturvallisuusselvitys A-OSA

- ① Poistumisturvallisuusselvityksen A-osassa kuvataan rakennuksen tiedot ja käyttötapa, henkilöiden alentunut toimintakyky ja muita poistumisturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
- ① Täytä lomake toimintayksikkösi rakennusluvan liitteeksi tai ennen palotarkastusta. Jos kaikkiin kohtiin ei löydy vastausta, hankalat kohdat voidaan käydä läpi palotarkastuksen yhteydessä.

1. Selvityksen peruste

[Maankäyttö- ja rakennuslain 117 b §:n](#) mukainen turvallisuusselvitys (rakennuslupaa varten)

[Pelastuslain 18 §:n](#) mukainen poistumisturvallisuusselvitys

2. Selvityksen tila

Uusi selvitys (täytä osat A ja B)

Muutos aiempaan selvitykseen (täytä osat A ja B)

Päivitys (täytä osa A) (ei poistumisturvallisuuteen vaikuttavia muutoksia)

3. Edellinen selvitys tehty:

4. Kohteen tiedot

| | |
|--|----------------|
| TOIMINNANHARJOITTAJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT | |
| KOHTEEN TOIMINIMI | KOHTEEN OSOITE |
| KOHTEEN MUUT YHTEYSTIEDOT | |
| RAKENNUKSEN PÄÄKÄYTTÖTARKOITUS | |

5. Palotekninen erittely

- ① Rakennuksen paloluokka, palo-osastointi, osastoa osiin jakavat rakenteet
- ② Jos rakennuksessa on useita erilaisia toimintoja, täytä kohta selvityksen kohteena olevien tilojen osalta.

| | | | | | | |
|---|----|-------------------|----|--|------------|--|
| PALOLUOKKA | | | | | LISÄTIEDOT | |
| P0 | P1 | P2 | P3 | EI TIEDOSSA (TÄYTÄ LISÄTIEDOT) | | |
| RAKENNUSVUOSI | | PERUSKORJAUSVUOSI | | RAKENNUKSEN KERROSLUKU | | |
| PINTA-ALAT KERROKSITTAIN | | | | | | |
| POTILAS- JA/TAI ASUINKÄYTTÖSSÄ OLEVAT KERROKSET | | | | PALO-OSASTOIVAT RAKENTEET | | |
| | | | | EI30 EI60 EI120 EI TIEDOSSA (TÄYTÄ LISÄTIEDOT) | | |
| OSIIN JAKAVIA RAKENTEITA | | | | | | |
| Ei | | Kyllä, mitä: | | | | |

6. Toiminta

- ① Rakennuksen toiminnan kohderyhmä, palvelun toteuttamistapa ja palvelun sisältö

| |
|--|
| TOIMINNAN SISÄLLÖN KUVAUS JAOTELTUNA ERI TOIMINTOJEN JA ERI TOIMINTAAN KÄYTETTÄVIEN TILOJEN MUKAISESTI |
|--|

ASUKKAAT / HOIDETTAVAT HENKILÖT PAIKALLA 24H/VRK OSAN VUOROKAUDESTA
KELLONAJAT:
PALVELUALA/TOIMIALALUOKITUS | VALITSE TÄSTÄ:

VIRANOMAINEN

- ① Viranomainen, jolta toiminnanharjoittaja on hakenut toimintalupaa tai jolle on ollut ilmoitusvelvollisuus
- Aluehallintovirasto (AVI) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA)
Kunta Toiminta ei edellytä lupaa tai ei ole ilmoitusvelvollinen Muu, mikä?

VAATIVAN HOIDON TILAT

- ① Tilat, joissa ihmisen toimintaa on rajoitettu ja poistumisturvallisuusjärjestelyt poikkeavat merkittävästi muiden tilojen järjestelyistä (esimerkiksi sairaalan leikkaussali tai teho-osasto, jossa potilaat ovat kytkettyinä hoitolaitteisiin, eristystila tms.)

7. Tulipalon havaitseminen ja alkusammutukseen varautuminen
TILAT ON VALVOTTU:
Hätäkeskukseen kytketyllä paloilmoinnilla

- Paloryhmiin perustuva ilmaisu
- Osoitteisiin perustuva ilmaisu

Paloilmoinnilla ilman hätäkeskusyhteyttä

- Paloryhmiin perustuva ilmaisu
- Osoitteisiin perustuva ilmaisu

Palovaroitinjärjestelmällä (keskusyksiköllä varustettu järjestelmä)

- Palovaroitinryhmällä (palovaroittimet yhteen liitetty ilman keskusyksikköä)
- Erillisillä palovaroittimilla

HÄLYTYKSEN VÄLITYMINEN

- Keskuslaitteelle (paloilmoitinkeskus tai muu asiallinen käyttölaite kuten palokuntapaneeli)
- Kussakin kerroksessa olevalle näyttölaitteelle
- Henkilökunnan matkapuhelimeen, hakulaitteeseen tai vastaavaan

LAITTEISTON KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT LAITTEET

- Käytössä on viivelaite
- Hälytystietojen lukemista nopeuttava erillinen näyttölaite

LAITTEISTOJEN AJANTASAISET KÄYTTÖKOULUTUKSET

- Vastaavat henkilöt
- Henkilökunnalla riittävät perustiedot laitteistojen toiminnasta hälytystilanteessa
- Lisätiedot:

TILAT ON VARUSTETTU: KÄSISAMMUTTIMILLA PIKAPALOPOSTEILLA SAMMUTUSPEITTEELLÄ

Lisätiedot:

AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO

- ① Jos tilat on osittain suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, täytä kullekin osalle oma B-lomake.

- Kaikki toimintaan liittyvät tilat on suojattu
- Tilat on osittain suojattu
- Tilaa ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla
- Suojaamattomat tilat:

Lisätiedot (sprinkleriluokka):

8. Pelastautuminen ja poistuminen hätätilanteessa

MUUT PELASTAUTUMISTA TUKEVAT VÄLINEET TAI JÄRJESTELYT

Sängyt on varustettu pelastuslakanoin

Sängyt ovat siirrettäviä ja mahtuvat ulos potilashuoneiden ovista/palo-osastoivista ovista

LISÄTIEDOT PELASTAUTUMISTA TUKEVISTA VÄLINEISTÄ TAI JÄRJESTELYISTÄ:

RAJOITETTU POISTUMINEN

- ① Esimerkiksi ovien lukituksella tai muulla tavalla on rajoitettu tai estetty henkilöiden vapaa poistuminen tiloista
- ① Jos hoito- tai asuinhuoneiden ovet pidetään lukittuina, täsmennä lisätiedoissa tai erillisellä liitteellä mitkä tilat.

HOITO- TAI ASUINHUONEIDEN OVET PIDETÄÄN LUKITTUNA SITEN, ETTÄ ON ESTETTY HENKILÖIDEN VAPAA POISTUMINEN HOITO- TAI ASUINHUONEISTOSTA KYLLÄ EI

PALOILMOITIN OHJAA OVIENTUKITUSTA KYLLÄ EI
LISÄTIETOJA:

ULOSJOHTAVAT OVET, KÄYTTÄVIEN TAI PORRASHUONEIDEN TAI MUIDEN POISTUMISEEN VAIKUTTAVIEN TILOJEN OVET PIDETÄÄN LUKITTUINA SITEN, ETTÄ ON ESTETTY HENKILÖIDEN VAPAA POISTUMINEN KERROKSESTA TAI RAKENNUKSESTA KYLLÄ EI

HENKILÖIDEN LIIKKUMISEN RAJOITTAMISEN LAKIPERUSTE:

- Kehitysvammalaki
- Mielenterveyslaki
- Vankeuslaki
- Pakkotila (RL 4 luku 5 §) (lyhytaikainen ja tilapäinen)
- Tartuntatautilaki
- Muu, täsmennä?

POISTUMISTILANTEESSA LUKITUSTEN AVAAMISEEN KULUVA AIKA MINUUTTEINA:

KUVAA TÄSSÄ LUKITUSTEN TOIMINTA- JA AVAUSPERIAATTEET:

KUVAUS HENKILÖKUNNAN TOIMENPITEISTÄ PALOHÄLYTYSTILANTEISSA

- ① Mm. paikantaminen, sisäiset hälytysjärjestelyt, hätäpuhelun soitto ja evakuointi. Huomaa, että henkilöstön voimavarojen tulisi olla riittävät kuvattuihin toimenpiteisiin. Jos kohteessa ei ole henkilökuntaa paikalla öisin, kuvaa toimenpiteet yöllä.

ASUKKAIDEN / HOIDETTAVIEN HENKILÖIDEN POISTUMINEN TAPAHTUU ENSISIJAISESTI

Omatoimisesti Henkilökunnan avustuksella

ASUKKAIDEN / HOIDETTAVIEN HENKILÖIDEN EVAKUOINNIN HARJOITTELU

Henkilökunta on harjoitellut asukas-/potilashuoneen evakuointia säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa)
Henkilökunta on harjoitellut asukas-/potilashuoneen evakuointia satunnaisesti (alle kerran vuodessa)
Henkilökunta ei ole harjoitellut asukas-/potilashuoneen evakuointia

LISÄTIETOJA, ESIM. KUINKA USEIN EVAKUOINTIA HARJOITELLAAN KOHTEESSA:
ASUKKAIDEN / HOIDETTAVIEN HENKILÖIDEN POISTUMINEN TAI EVAKUOINTI TAPAHTUU ENSISIJAISESTI

Ulos Toiseen palo-osastoon

HENKILÖMÄÄRÄT SEKÄ ASUKKAIDEN / HOIDETTAVIEN TOIMINTAKYKY*

- ① Asukkaiden / hoidettavien kokonaismäärä eri aikoina
② Paikalla olevan henkilökunnan määrä eri aikoina

| ASUKKAAT/HOIDETTAVAT/HENKILÖKUNTA | PÄIVISIN | ILTAISIN | YÖLLÄ |
|-----------------------------------|----------|----------|-------|
| OMATOIMINEN | | | |
| AVUSTETTAVA | | | |
| TÄYSIN AVUSTETTAVA | | | |
| POTILAS / ASUKASPAIKAT YHTEENSÄ | | | |
| HENKILÖKUNTA | | | |

POISTUMISTURVALLISUUTEEN LIITTYVÄN TOIMINTAKYVYN ARVIOINTIIN KÄYTETTY MENETELMÄ

RAI-HC / EVAC 2.0

Muu yhdenmukainen arviointikriteeristö, mikä?

Arviointi ei perustu yhdenmukaiseen kriteeristöön

***TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI**

| | |
|--|--|
| Omatoiminen Pääsee poistumaan omatoimisesti 2–3 minuutissa (EVAC 2.0 – pääsee poistumaan, profiili E1) | Henkilö pystyy poistumaan täysin omatoimisesti. Havainto-ymmärrys- ja liikuntakyky on normaali tai rajoite on niin lievä, ettei se vaaranna omatoimista poistumista. |
| Avustettava Saattaa päästä poistumaan omatoimisesti 2–3 minuutissa (EVAC 2.0 – saattaa päästä poistumaan, profiilit E2-E4) | Henkilö saattaa pystyä poistumaan omatoimisesti, mutta tarvitsee vähäistä avustusta tai ohjausta. Henkilön liikunta-havainto-, tai ymmärryskyky on rajoittunut. |
| Täysin avustettava Ei pääse poistumaan omatoimisesti 2–3 minuutissa (EVAC 2.0, ei pääse poistumaan, profiilit E5-E9) | Henkilö ei pysty poistumaan omatoimisesti. Henkilön liikunta-, havainto-, tai ymmärryskyky on merkittävästi rajoittunut. |