



Räddningsverkens partnerskapsnätverk

Självbedömningsblankett för brandsäkerhet i småhus

Byggnaden används för

- boende
 fritidsboende
 obebodd/tom
 företagsverksamhet i byggnaden

(fyll i noggrannare uppgifter i fältet "tilläggsinformation" nedan)

Fastighetens adress

Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-post

Guiden sida	Saker som ska kontrolleras	Ska åtgärdas	I ordning/ åtgärdat	Berör inte byggnaden
2-3	Det finns åtminstone en rätt placerad brandvarnare för varje 60m ² på varje våning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Brandvarnarna testas regelbundet, batterierna byts ut vid behov och föråldrade brandvarnare byts ut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4-6	Elapparater används på säkert sätt i överensstämmelse med instruktionerna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Bastun används brandsäkert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Det går att ta sig säkert ut från varje bebodd våning i huset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Dörrar och fönster, som fungerar som reservutgång, är lätta att öppna och försedda med fasta öppningshandtag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Utrustning och skorstenar på taket är säkert och lätt tillgängliga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Öppna spisar och rökkanaler, som är i användning, har sotats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Skyddsavstånd från öppen spis till eldfarligt material är tillräckligt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Brandfarliga vätskor och gaser förvaras enligt gällande bestämmelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Underjordiska oljecisterner på grundvattenområde har inspekterats inom utsatt tid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Avfallskärl och -tak är på tillräckligt långt avstånd från byggnader eller avskilts med brandsektionering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Lättantändligt material förvaras inte i byggnadens omedelbara närhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Adressnummerskylten är tillräckligt stor och syns från gatan, även när det är mörkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Pannrummets brandsektionering är tät (branddörr, med genomföringar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frivillig förbättring av säkerheten

Utförd

- 2-3 Brandvarnare har installerats i alla sovrum och längs de rutter som leder ut
- 7 Man har förberett sig på störningssituationer och har tillräckligt hemförråd
- 8 Huset är försett med förstahandsläckningsutrustning (brandfilt och/eller brandsläckare)

Tilläggsinformation (t.ex. tidtabell för reparation av upptäckta brister)

Brister som upptäckts under självbedömningen kommer att avhjälpas (ddmmåå)

Ytterligare information i skild bilaga

Fylls i av räddningmyndigheten

Brandsyn

- utförs
 utförs inte

Datum

Räddningsmyndighet

Jag intygar härmed att den information jag tillhandahållit är korrekt:

Datum

Underskrift och namnförtydligande