

**ELERING AS KOOSKÕLASTUS Nr: 12-9/2018/325**  
**12.09.2018**

*Kooskõlastuse taotleja:*

*Taotleja aadress:*

*Taotleja telefon:*

*Taotleja E-Mail:*

*Objekti iseloomustus:*

**TajuRuum OÜ**

**Rüütli 4, 51007 Tartu**

**512 8123**

**edgar@tajuruum.eu**

**Pajula tee 2 detailplaneering**

TajuRuum OÜ töö nr. 17P07 "Lohkva külas Pajula tee 2 asuva maaüksuse detailplaneering"

**LIINID:**

Kooskõlastatud tingimustel:

1. Planeeringualal paikneb Elering AS –le kuuluv 110kV maakaabelliin Anne - Ülejõe L8050.
2. Täiendavalt kooskõlastada planeeringuala tehnovõrkude tööprojektid, mis piirnevad Elering AS liinirajatiste kaitsevöönditega.
3. Tööprojektide koostamisel ja tööde teostamisel lähtuda lubatud kaugustest ja liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise korrast. Valdaja peab kinni pidama Ehitusseadustiku §70-st (Ehitise kaitsevöönd), §77 (Elektripaigaldise kaitsevöönd) ja määrusest "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded".
4. Enne ehitustööde algust vormistada liinide kaitsevööndis töötamise luba tel. 71 68 385 või [vho.kooskolatused@elering.ee](mailto:vho.kooskolatused@elering.ee)
5. Objektil või selle lähikümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused.
6. Töökohal peab olema Elering AS poolt kooskõlastatud projekt

/allkirjastatud digitaalselt/

Marten Raidmaa

Elering AS

Lõuna piirkonna liinide käidukorraldaja

tel: 716 8385; 5340 3023