

Turvasüsteemide projekteeija, tase 6 kutse taotleja portfoolio on hindamisgrupile esitatav taotletava valitud kompetentsi põhiselt Töölase tegevuse kirjelduses (lisas 2) märgitud objekti(de) projekt(id). Iga kutsetaotlemise avalduses märgitud valitava kompetentsi kohta esitatakse vähemalt üks portfoolio. Esitatud portfoolios toodud projekt peab vastama Majandus- ja taristuministri määruses nr 97, 17.07.2015 esitatud:

- * soovituslikult tööprojekti nõuetele
- * minimaalselt põhiprojekti nõuetele
- * allpool toodud juhiste

OLULINE:

- * Dokumentatsiooni esitaja peab olema olnud esitatava projekti koostaja ja/või allkirjastanud isik
- * Portfoolios esitatud lahendused ning kõik olulised tehnilised nõuded ehitustootetele, -materjalile ja -seadmele, ehitisele ja selle osadele peavad olema kontrollitud ja omavahel kooskõlas.
- * Esitatav portfoolio ja selle dokumendid (sh faili pealkirjad) peavad olema:
 - a) eesti keeles
 - b) loetavad
 - c) .pdf formaadis (redigeeritavad dokumendid on soovi korral eraldi kaustas aga esitamine ei ole kohustuslik)
- * Portfoolioksi esitatav projekt peab olema koostatud allolevate kriteeriumite järgi:
 - A.2.5 Häireseadmestiku projekteerimine.
Vastavalt normdokumentidele; Häireseadmestikus seadmete arv minimaalselt 100, turvaklass kategooria 2; Läbipääsuseadmestikus minimaalselt 5 läbipääsupunkti.
 - A.2.6 Jälgimisseadmestiku projekteerimine.
Vastavalt normdokumentidele; Seadmete arv minimaalselt 20; turvaklass kategooria 3.
 - A.2.7 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine.
Vastavalt normdokumentidele; Analooq-adresseeritav süsteem.
 - A.2.8 Gaaskustutussüsteemi projekteerimine.
Vastavalt normdokumentidele.
 - A.2.9 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekteerimine.
Vastavalt normdokumentidele.
 - A.2.10 Suitsutõrjesüsteemi projekteerimine.
Vastavalt normdokumentidele.
 - A.2.11 Ehitise teavitamissüsteemi projekteerimine.
Vastavalt normdokumentidele.
 - A.2.12 Hädavalgustuse projekteerimine.
Vastavalt normdokumentidele; Hoone neto pindala vähemalt 1000m2.
 - A.2.13 Tuleohutusautomaatika projekteerimine.
Vastavalt normdokumentidele; Kõrghoonele vastavate seadmetega; sisaldab vähemalt ühte suitsueemaldus-
tsooni käivitustasemega 3; sisaldab vee- ja/või vahtkustutuse süsteemi;

Turvasüsteemide projekteeija, Tase 6 portfooliona kutseksamiks esitatava projekti dokumentide struktuur	Välja trükituna	Digitaalselt
1 Tiitelleht		
2 Dokumentide loend (sisukord)	Kaustas	Eraldi
3 Seletuskiri	eraldi	kaustas
4 Seadmete loend (spetsifikatsioon)	jaotises	(folderis)
5 Skeemid	Eraldi jaotises	Eraldi kaustas
6 Plaanid	Eraldi jaotises	Eraldi kaustas